

安美謙德環保股份有限公司

檢測數據告知明細表

委託單位 財團法人私立朝陽科技大學		專案編號： GE110DW02780		
		日期： 19/03/2021		
		規定標準	檢測項目	最大限值
			總菌落數	100 CFU/mL
			大腸桿菌群	6 CFU/100mL
編號	採樣地點 數據單位	總菌落數	大腸桿菌群	備註
		CFU/mL	CFU/100mL	
1	資訊大樓4F		<1	
2	人文大樓3F(男廁)		<1	
3	人文大樓3F(女廁)		<1	
4	幼兒園(柚子班)		<1	
5	一宿7F東		<1	
6	一宿7F西		<1	
7	一宿2F東		<1	
8	一宿2F西		<1	
9	教學樓4F		<1	
10	設計大樓3F		<1	
11	管理1F		<1	
12	管理3F		<1	
13	圖書館3F		<1	
14	行政大樓5F(男廁)		<1	
15	行政大樓5F(女廁)		<1	



安美謙德環保股份有限公司

檢測數據告知明細表

委託單位 財團法人私立朝陽科技大學		專案編號： GE110DW02780		
		日期： 19/03/2021		
		規定標準	檢測項目	最大限值
			總菌落數	100 CFU/mL
			大腸桿菌群	6 CFU/100mL
編號	採樣地點	總菌落數	大腸桿菌群	備註
		CFU/mL	CFU/100mL	
16	理工4F(廁所)		<1	
17	理工4F(系辦外)		<1	
18	體育館1F		<1	
19	四宿103前-右		<1	
20	3宿A棟2F		<1	
21	3宿B棟1F		<1	
22	3宿C棟2F		<1	
23	3宿D棟2F		<1	
	以下空白			

