

# 安美謙德環保股份有限公司

## 檢測數據告知明細表

委託單位 財團法人私立朝陽科技大學		專案編號： GE110DW11367		
		日期： 24/09/2021		
		規定標準	檢測項目	最大限值
			總菌落數	100 CFU/mL
			大腸桿菌群	6 CFU/100mL
編號	採樣地點	總菌落數	大腸桿菌群	備註
		CFU/mL	CFU/100mL	
1	行政大樓2F男廁		<1	
2	行政大樓2F女廁		<1	
3	行政大樓4F男廁		<1	
4	行政大樓4F女廁		<1	
5	幼兒園蘋果班		<1	
6	一宿4F東側		<1	
7	一宿4F西側		<1	
8	一宿3F西側		<1	
9	一宿3F東側		<1	
10	教學大樓3F		<1	
11	設計大樓8F		<1	
12	設計大樓7F		<1	
13	圖書館3F		<1	
14	四宿126前右		<1	
15	三宿C棟3F		<1	



# 安美謙德環保股份有限公司

## 檢測數據告知明細表

委託單位 財團法人私立朝陽科技大學		專案編號： GE110DW11367		
		日期： 24/09/2021		
		規定標準	檢測項目	最大限值
			總菌落數	100 CFU/mL
			大腸桿菌群	6 CFU/100mL
編號	採樣地點	數據單位		備註
		總菌落數 CFU/mL	大腸桿菌群 CFU/100mL	
16	三宿B棟1F		<1	
17	三宿D棟3F		<1	
18	管理大樓10F(研究室外)		<1	
19	管理大樓9F(師生研討室前)		<1	
20	人文科技大樓6F		<1	
21	人文科技大樓7F		<1	
22	理工大樓(廁所)		<1	
	以下空白			

