

安美謙德環保股份有限公司

檢測數據告知明細表

| 委託單位 朝陽科技大學 | | 專案編號： GE113DW03666 | | | |
|-------------|--------------|--------------------|--------|-------------|----|
| | | 日期： 2024-03-13 | | | |
| | | 規定標準 | 檢測項目 | 最大限值 | |
| | | | 總菌落數 | - | |
| | | | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | |
| 編號 | 採樣地點 | 數據單位 | 總菌落數 | 大腸桿菌群 | 備註 |
| | | | CFU/mL | CFU/100mL | |
| 1 | 行政大樓4F男廁外 | | | <1 | |
| 2 | 行政大樓4F女廁外 | | | <1 | |
| 3 | 資訊大樓4F | | | <1 | |
| 4 | 幼兒園柚子班 | | | <1 | |
| 5 | 人文與科技大樓4F女廁外 | | | <1 | |
| 6 | 人文與科技大樓4F男廁外 | | | <1 | |
| 7 | 圖書館4F | | | <1 | |
| 8 | 管理大樓4F | | | <1 | |
| 9 | 設計大樓4F | | | <1 | |
| 10 | 教學大樓4F | | | <1 | |
| 11 | 航空大樓4F | | | <1 | |
| 12 | 體育館2F(靠廁所) | | | <1 | |
| 13 | 理工大樓4F營建系辦外 | | | <1 | |
| 14 | 理工大樓4F廁所旁 | | | <1 | |
| 15 | 二宿A1-2F | | | <1 | |



安美謙德環保股份有限公司

檢測數據告知明細表

| 委託單位 朝陽科技大學 | | 專案編號： GE113DW03666 | | | |
|-------------|---------|--------------------|----------------|--------------------|----|
| | | 日期： 2024-03-13 | | | |
| | | 規定標準 | 檢測項目 | 最大限值 | |
| | | | 總菌落數 | - | |
| | | | 大腸桿菌群 | 6 CFU/100mL | |
| 編號 | 採樣地點 | 數據單位 | 總菌落數 CFU/mL | 大腸桿菌群 CFU/100mL | 備註 |
| 16 | 二宿E1-2F | | | <1 | |
| 17 | 二宿B1-2F | | | <1 | |
| 18 | 二宿F1-2F | | | <1 | |
| 19 | 二宿G1-2F | | | <1 | |
| 20 | 二宿H1-2F | | | <1 | |
| 21 | 二宿C1-2F | | | <1 | |
| 22 | 二宿D1-2F | | | <1 | |
| 23 | 二宿P-2F | | | <1 | |
| 24 | 二宿K2-2F | | | <1 | |
| 25 | 二宿L1-2F | | | <1 | |
| 26 | 二宿M1-2F | | | <1 | |
| 27 | 二宿N1-2F | | | <1 | |
| 28 | 二宿Q1-2F | | | <1 | |
| 29 | 二宿R1-2F | | | <1 | |
| 30 | 二宿O1-2F | | | <1 | |



